

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.00416

0001497

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, РОССИЯ, Московская область, город Истра,
поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А. ОГРН: 1045003064303.
Телефон/Факс: +7(495)589-23-40. Адрес электронной почты: info@k-flex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

ООО «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, РОССИЯ, Московская область, город Истра, поселок
Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А. ОГРН: 1045003064303.
Телефон/Факс: +7(495)589-23-40. Адрес электронной почты: info@k-flex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спаская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Материал теплоизоляционный в виде листов и лент K-FLEX AIR, толщиной от 3 до 32
мм, с самоклеящимся слоем AD, с покрытием METAL, выпускаемый по
ТУ 5768-001-75218277-13 с изм.6

Код ОК 23.99.19

Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96, группа
горючести Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94, группа дымообразующей способности
Д3 (с высокой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения
Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности
материалов КМЗ.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/К-03/11/20 от 03.11.2020 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛЮ3)

ТУ 5768-001-75218277-13 с изм.6

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.11.2020 **по** 02.11.2023



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров