

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-FR.ПБ37.В.01519

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "К-ФЛЕКС".

Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.

ОГРН: 1045003064303.

Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Unifrax France.

Адрес: 17 Rue Antoine Durafour 42420 Lorette, France, Франция.

Телефон +33 (0) 4-7773-7000, факс +33 (0) 4-7773-3991.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07.

ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Маты волокнистые высокотемпературные К- Shield марок:

Standart, Super, FireWrap в виде рулонов (плотность 96 кг/м³

и 128 кг/м³), выпускаемые по ТУ 5768-008-75218277-2015.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6800

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 3960/РС, 3961/РС от 20.05.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K04048 от 19.05.2015 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2015 по 19.05.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шиткиов

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия